

NBR 5598/2009 - Eletrodutos de Aço com Rosca BSP

Diâmetro Nominal (DN)	Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Espessura de parede (mm)	Massa Teórica do eletroduto sem Luva com Revestimento de Zinco (Kg/m)	Massa Teórica do eletroduto sem Luva com Revestimento de Zinco (Kg/m)
15*	1/2"	21,30	2,25	1,093	3,279
20	3/4"	26,90	2,25	1,414	4,242
25	1"	33,70	2,65	2,088	6,264
32	1.1/4"	42,40	2,65	2,673	8,019
40	1.1/2"	48,30	3,00	3,437	10.311
50	2"	60,30	3,00	4,347	13,041
65	2.1/2"	76,10	3,35	6,147	18,441
80	3"	88,90	3,35	7,229	21,687
100	4"	114,30	3,75	10,431	31,293

Fornecidos com 3000mm de comprimento - Revestimento de Zinco 300g/m2 min.

*Sem remoção de rebarba. Fornecido sob consulta.